

INFORME DE CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1

Fischer Ibérica S.A.U.

CERTIFICA

Que el producto comercializado como: FISCHER ESCUDO TÉRMICO TOTAL

Ha sido testado en su versión japonesa por la entidad certificadora: 1168 - AFITI LICOF

Con el número de informe: 4394T21-2

De fecha de emisión: 18/11/2021

Bajo las normas de ensayo: UNE-EN ISO 1182:2011 y UNE-EN ISO 1716:2021

Resultados obtenidos:

Método de ensayo	Parámetro	Número de ensayos	Resultados	
			Media de parámetro continuo (m)	Parámetros que se tienen que cumplir
UNE-EN ISO 1182:2021 Ensayo de no combustibilidad	Incremento temperatura del horno (°C)	1	5,8	No aplicable
	Persistencia de la inflamación (s)		0	No aplicable
	Pérdida de masa (%)		2,84	No aplicable

Método de ensayo	Parámetro	Número de ensayos	Resultados	
			Media de parámetro continuo (m)	Parámetros que se tienen que cumplir
UNE-EN ISO 1716:2021 Determinación del Potencial Calorífico Superior (PCS)	PCS (MJ/kg)	1	0,1337	No aplicable

Norma de clasificación: De acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 13501-1:2019

Presentando finalmente la clasificación de la reacción al fuego tipo: **A1**

Mont-Roig del Camp, 01/09/2023